

FAQ: SIRENE WANNEER DEUR LANGER DAN 60 SECONDEN OPEN STAAT

Voor een algemene uitleg over de basiswerking van Velbus, raadpleeg de installatiehandleiding op www.velbus.eu.

Gebruik steeds de laatste versie van Velbuslink. Deze is gratis te downloaden op www.velbus.eu > Support > Downloads.

1 VRAAG

Als een deur langer dan 60 seconden open staat, dient een sirene gedurende 10 seconden te werken.


Het deurcontact is aangesloten op de ingang van een VMB7IN module.

De sirene is aangesloten op een relais van een VMB4RYNO module.


2 ANTWOORD

2.1 CONFIGURATIE

Via het configuratiescherm van de VMB7IN module wordt het deurcontact kanaal op NC (Normally Closed, of Normaal Gesloten) gezet. Hierdoor zal het kanaal omgekeerd reageren: het zal sluiten als de ingang geopend wordt.



Vervolgens worden de volgende acties gemaakt:



2.2 UITLEG

2.2.1 Actie “Herstartbare timer met inschakelvertraging”

Als de deur open gaat, zal na 60 seconden de sirene 10 seconden werken.

2.2.2 Acties “Start timer bij openen contact” en “Uit”

Als de deur zou sluiten nog voor die 60 seconden bereikt zouden zijn, moet de timer gereset worden. Het virtueel relais trekt eventjes aan (1s) als de deur dicht gaat en dit virtueel relais zal op zijn beurt de timer van de sirene resetten. De laatste actie wordt steeds uitgevoerd dus de actie UIT zal uitgevoerd worden i.p.v. de lopende timer.